

长丰县水湖镇人民政府
长丰县水湖镇城南安置小区
竣工环境保护验收意见

2021年4月27日，长丰县水湖镇人民政府组织召开了长丰县水湖镇城南安置小区竣工环境保护验收会。会议听取了建设单位关于本项目环境保护“三同时”执行情况的介绍，以及验收报告编制单位关于项目验收调查报告主要内容的汇报，审阅并核实了有关资料，经认真讨论，形成如下验收意见：


一、《长丰县水湖镇城南安置小区竣工环境保护验收报告》框架结构完整，经修改完善后可作为该项目竣工环保验收的依据。

二、验收报告需完善以下内容：

1、明确验收范围，细化项目与环评阶段的差异性分析，核实总平面布置、建设内容与环评阶段的差异性。

2、明确生活垃圾清运方式，完善垃圾转运站建设内容，明确调压站、配电房等公建设施与周边居民楼的距离满足性。

3、完善雨污水管网图，规范声环境监测，制定完善环境管理制度并且加强环境保护相关知识的宣传力度。

专家组：  王辉

2021年4月27日

长丰县水湖镇人民政府长丰县水湖镇城南安置小区项目

竣工环境保护验收组成员签到表

2021年10月27日

验收组	姓名	单位	职务/职称	电话	身份证号
组长	陈龙毅	市美局		18655756690	
专家	高新伟	合肥工业大学	教授	13956940158	342426196409280056
	程君心	合肥环科院	高工	13855163225	340104196402062017
	王峰	合肥煤炭院	高工	13855177312	61024198010155619
成员					
	高云	安徽宏志建筑节能有限公司		13856905304	341224198011205811
潘先月	安徽晟创检测技术有限公司		15755565153	342401199302223613	